

przekrój projektowanego stropu skal 1:20

3.

- płyty cementowo-włóknowe
- deskowanie - istniejące
- obudowa belek stropowych płyta ognioochronna
  2x 12,5mm DFH2 Rigips
  + wzmocnienie belki stopowej - bal budowlany 5 x 15cm
  mpregnacja konstrukcji drewnianej
- wypełnienie wełną mineralną p
  rzestrzeni między belkowej 15cm
- paroizolacja 2x folia budowlana
- istniejący strop drewniany (deskowanie)
- płyta ognoochronna gr 25mm

2.

- wykładzina antyelektrostatyczna
- płyta cementowo-włóknowa 2,0cm
- belki impregnowane 16/16 cm
- istniejący strop drewnianaiany

możliwość zastosowania podestu
systemowego jak w pom. serwerowni

1.

- systemowa podłoga techniczna 60/60, wys. 20,00cm
- wykładzina antyelektrostatyczna
- strop żelbetowy 13,00cm
- płyta ognioochronna 2,5cm mocowanie do konstrukcj stalowej
- istniejący strop drewnianaiany



przekrój

UWAGA:

Ściany murowane przeznaczone [illegible] wymagają [illegible]
[illegible] ściany zewnętrzne [illegible]
Wszelkie szczeliny wypełnić [illegible] z cegły pełnej o wytrzymałości
minimum 150kG/cm² [illegible] na zaprawie cementowej klasy M12.
Wszelkie [illegible] dokładnie wypełnić zaprawą.
[illegible]
Wszelkie [illegible] przed [illegible]
Należy [illegible] [illegible]

Przed [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
Przed przystąpieniem do wykonania [illegible] [illegible]

Istniejące ściany murowane należy oczyścić, uszkodzone cegły wymienić na nowe,
zaprawę wypienioną należy wzmocnić poprzez zastosowanie odpowiedniej głęboko penetrującej chemii budowlanej
podnoszącej wytrzymałość istniejącej zaprawy do około 2,5MPa .
Wszelkie pęknięcia i zarysowania powiązać ze sobą i przemurować by uzyskać spójny mur.
Na koniec nałożyć 3 warstwowy tynk cem-wapienny zbrojony dodatkowo siatką
od strony zewnętrznej pomieszczenia.

Jednostka Projektowa:
Save System
Zdzisław Szweda
ul. Truchana 39/5
41-500 Chorzów
tel: 660 433 823

Tytuł projektu

Projekt adaptacji pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzedu Pracy przy Placu Inwalidów Wojennych 12 w Gliwicach na potrzeby serwerowni

inwestor:
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

adres:
ul. Plac Inwalidów Wojennych 12, Gliwice, 44-100,

obiekt:
Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach

Nazwa rysunku

przekrój A_A

Faza projektu **budowlano- wykonawczy**

data opracowania: **czerwiec 2013 r**

projektant:
mgr inż. arch. Piotr Antosz

sprawdzający:
mgr inż. arch. Maciej Jekiełek

branża: **Architektura**

skala: 1:50

nr rysunku 01.4