

Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 30.09.2014r.
oraz wyjaśnienia Zamawiającego z dn. 01.10.2014r.
(zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Pytanie 1. *Czy w związku z tym, że w aprobatkach drzwi p.poż. nie ujęta jest funkcja antywłamaniowa, czy Zamawiający dopuszcza montaż tylko wkładek antywłamaniowych w klasie C (producenti drzwi p.poż. w procedurze uzyskania aprobaty nie testują drzwi antywłamaniowych)?*

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza montaż wkładki antywłamaniowej klasy C. Pomieszczenie uzyskuje klasę C antywłamaniowości przez system zabezpieczeń - 2 czujki ruchu i czujniki magnetyczne- drzwi i okno. Priorytetem w wyborze drzwi jest ich klasa p.poż.

Pytanie 2. *Czy urząd pracy posiada aktywne zgłoszenie remontu obejmujące zakres przebudowy serwerowni, czy zgłoszenie zostanie złożone do odpowiedniego organu po wyborze Wykonawcy?*

Odpowiedź Zamawiającego: Decyzją z dnia 04.11.2013r. nr 1564/2013 Prezydent Miasta Gliwice zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę dla tut. Urzędu na przebudowę i adaptację pomieszczenia na potrzeby serwerowni wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Zamawiający:

Marek Kuźniewicz
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Gliwicach

Gliwice, dnia 01.10.2014r.